

	Brandgevaarlijke werkzaamheden	Code: F 25.1
		Revisie: 2
		Versiedatum: 13-06-2023

Opdrachtgever werkzaamheden			Uitvoerder werkzaamheden	
Naam bedrijf: Greenpack			Naam bedrijf:	
Contactpersoon:			Contactpersoon:	
Uit te voeren werk			Werkmethode	
Locatie van het werk:				Lasbrander
Aard van het werk:				Elektrisch lassen
				Gasbrander
				Slijpschijf
				Hete lucht föhn
Datum:			Andere werkmethode: Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan lijmen met vluchtige stoffen waardoor een brandbare atmosfeer kan ontstaan. Ook kan, bijvoorbeeld bij bewerkingen met natuurlijke oliën (bijv. parketlakken), broei in de poetsdoek ontstaan. Bewaar deze dus buiten en/of in een afgesloten onbrandbaar vat.	
Tijdstip:				
De toestemming is maximaal 1 dag geldig. Als de werkzaamheden langer duren, moet voor iedere werkdag opnieuw een vergunning worden uitgeschreven.				
Veiligheidsmaatregelen			Geldt de toestemming voor het gehele werk?	Ja / nee
Zijn de op de achterzijde van dit formulier genoemde maatregelen getroffen?	ja	nee	Op welke plaatsen geldt de toestemming niet? Brandgevaarlijke bewerkingen in of rond bijvoorbeeld een PGS-ruimte of serverruimte kunnen worden uitgesloten. Hier mag dan alleen met koude methodes worden gewerkt.	
Zijn naar het oordeel van de uitvoerder en/of de opdrachtgever nog extra en/of bijzondere voorwaarden nodig ?	ja	nee		
Omschrijving extra bijzondere maatregelen:			Risico-inventarisatie op plaats werk	
Zijn deze maatregelen besproken met de opdrachtgever?	ja	nee	Uitgevoerd door:	
Is er een opgeleide brandwacht aanwezig?	ja	nee	Datum uitvoering:	
Datum:	Ondertekening		Datum:	
Handtekening opdrachtgever:			Handtekening uitvoerder:	

Eindcontrole															
De uitvoerder moet voor iedere werkonderbreking of na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een (eind)controle uitvoeren, om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven en/of er geen brand is ontstaan. De eindcontrole is uitgevoerd door en afgemeld bij.....															
Nacontrole tot 60 minuten na afloop van de werkzaamheden															
Ook nadat de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn beëindigd, kan er nog brand ontstaan. Daarom moet tot een uur na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag c.q. aan het eind van de werkzaamheden, een nacontrole worden uitgevoerd door de opdrachtgever. De nacontrole is uitgevoerd door															
Risicoanalyse en maatregelen															
Omschrijving:		Opmerkingen:													
Zijn er alternatieven mogelijk?		Wordt de werkplek en de omgeving samen met de uitvoerder verkend?													
Ja / nee	Toelichting:	Ja / nee	Toelichting:												
Zijn de automatische melders van de brandmeldinstallatie ter plaatse uitgeschakeld?		Zijn er voldoende geschikte blusmiddelen (minimaal 2) aanwezig ?													
Ja / nee	Toelichting:	Ja / nee	Toelichting:												
Is er kans op stof- of gasexplosie?		Zijn brandbare goederen en vloeistoffen verwijderd of afgedekt?													
Ja / nee	Toelichting:	Ja / nee	Toelichting:												
Is er een mobiele telefoon beschikbaar bij het werk?		Is bekend wie intern moet worden gewaarschuwd bij brand, na 112?													
Ja / nee	Toelichting:	Ja / nee	Toelichting:												
Zijn alle zijden (ook achterzijde) gecontroleerd op mogelijk ontstaan van brand?		Het werk wordt tot een uur na afloop bewaakt door:													
Ja / nee	Toelichting:														
Wordt de brandmeldinstallatie na het werk weer ingeschakeld?		Wordt er volgens de veiligheidsregels van eigen brancheorganisatie van de uitvoerder gewerkt (bijvoorbeeld de NEN 6050 voor brandveilig werken aan daken)?													
Ja / nee	Toelichting:	Ja / nee	Toelichting:												
Minimaal aan te houden afstanden in meters: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Snijden / branden</th> <th>lassen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niet brandbaar</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Moeilijk / slecht brandbaar</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Zeer brandbaar</td> <td>15</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>					Snijden / branden	lassen	Niet brandbaar	-	-	Moeilijk / slecht brandbaar	10	5	Zeer brandbaar	15	10
	Snijden / branden	lassen													
Niet brandbaar	-	-													
Moeilijk / slecht brandbaar	10	5													
Zeer brandbaar	15	10													
Maak een kopie van dit formulier voor de administratie van Greenpack. De uitvoerder krijgt het origineel.															